



MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí

nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

OBEC LIBĚJOVICE

Libějovice 26

387 72 Libějovice



Váš dopis zn./ze dne

Naše č.j.
MUVO 5282/2018

Vyřizuje
Ing. Soukupová

Vodňany
30.5.2018

ZTV U Špýcharu, Libějovice – vodohospodářské objekty

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění, dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),

oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Obce Libějovice, se sídlem Libějovice 26, 387 72 Libějovice, IČO: 00667641, ve věci povolení stavby vodního díla nazvané „ZTV U Špýcharu, Libějovice – vodohospodářské objekty“ podle § 15 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona.

Stavbou budou dotčeny pozemky:

p. č. 66/21, 72/21, 488, 1008, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/2, 1055
v katastrálním území Libějovice

Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Předmět žádosti:

Projektová dokumentace řeší stavbu inženýrských sítí - kanalizace a vodovodu v rámci stavby základní technické vybavenosti lokality U Špýcharu v obci Libějovice.

Kanalizaci budou tvořit kanalizační stoky A1, A2, A3 o délce cca 560 m, s odbočením pro kanalizační připojení jednotlivých stavebních parcel a pro napojení uličních vpustí. Potrubí kanalizačních stok je navrženo z plastových trub z vícevrstvého PVC SN 12 DN 250 a 300. Nově navrhovaná jednotná kanalizace bude napojena na revizní šachtu KŠ 13, která bude součástí projektu „ČOV Libějovice“. Koncové šachty stok A1 – A3 jsou umístěny tak, aby bylo umožněno bezproblémové odkanalizování všech stavebních parcel. Koncová stávající šachta KŠ 28 na stoce A3 je zároveň spojná a napojuje severní lokalitu obce nad Fabrickým rybníkem. Bude kompletně rekonstruována.

Telefon
383379171

Bankovní spojení:

KB Strakonice č.ú. 78-0957960227/0100

E-mail
soukupova@muvodnany.cz

Webová adresa
www.vodnany.eu

IČ
00251984

ID datové schránky
fb9bfg

DIČ
CZ00251984

str.
1

Kanalizační potrubí bude kladeno do paženého výkopu na podsyp bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí do výšky min. 200 mm nad potrubí bude proveden z drčeného materiálu frakce 0/4 mm. Nad obsyp bude položena hnědá (šedá) výstražná fólie. V trase kanalizačních stok je navrženo celkem 15 revizních šachet DN 600. Zhlaví šachet bude opatřeno kruhovými litinovými poklapy pro potřebné dopravní zatížení. Do kanalizace budou napojeny uliční vpusti vybudované v rámci stavby komunikace.

Navrhovaný vodovodní řad V1 bude napojen na stávající vodovodní řad v obci (3 místa napojení). Obec Libějovice je napojena na dálkový vodovod LS 150 provozovaný Jihočeským vodárenským svazem. Pro hlavní vodovodní řad je navrženo potrubí PE 100, D90, SDR11. Na vodovodu budou osazeny 4 podzemní hydranty, které budou sloužit především jako odkalovací a odvzdušňovací armatury. Pro napojení jednotlivých odběratelů budou vysazeny odbočky PE 40 x 3,7. Odbočky budou ukončeny společnou vodoměrnou šachtou (vždy 1 šachta pro 2 parcely). Vodovod bude veden v souběhu s nově navrhovanou kanalizací. Potrubí bude uloženo na urovnané a ztuhlé lože z písku bez ostrohranných částic. Obsyp potrubí bude proveden do výše 200 mm nad okraj potrubí ze stejného materiálu. K potrubí bude uchycen vyhledávací vodič CY 6 mm².

Vodohospodářská část stavby SO 301 a SO 302 je členěna na objekty:

- kanalizace
- vodovod

Uliční vpusti, vodovodní a kanalizační přípojky k jednotlivým rodinným domům nejsou vodními díly ve smyslu § 55 vodního zákona a nejsou proto předmětem tohoto vodoprávního řízení.

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.

Případné námítky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení uplatnit nejpozději **do 10 dnů** po obdržení tohoto oznámení. Ve stejném termínu mohou sdělit své stanovisko i dotčené orgány. Na pozdější námítky nebude možno brát zřetel.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku

Rozdělovník:

Účastník vodoprávního řízení:

- adresát + příloha

Další účastníci vodoprávního řízení:

- Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice
- ČEVAK, a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Písek, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Dotčené orgány:

- Krajská hygienická stanice JČ kraje, ÚP Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
- Hasičský záchranný sbor JČ kraje, ÚO Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice
- Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH
- Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, památková péče
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství, ochrana ZPF

Na vědomí:

- Obecní úřad Libějovice – úřední deska
- Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní

Obecní úřad Libějovice žádáme o **vyvěšení** této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu **na dobu 15 dnů** a poté o její **předání** s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

.....
Razítko, podpis